

## 阿見町 環境配慮型浄化槽 適合機種・仕様等一覧表

(一社)浄化槽システム協会で作成した一覧表から、阿見町基準の対象外機種を除いたものです。

- ・窒素除去型：BOD15又は20mg/L以下…………… 1
- ・窒素除去型：BOD10mg/L以下…………… 2
- ・窒素及び磷除去型…………… 3

阿見町上下水道課

平成31年4月現在

阿見町 環境配慮型浄化槽 適合機種・仕様等一覧表(窒素除去型:BOD15又は20mg/L以下)

『消費電力基準① 5人槽39W以下、7人槽55W以下、10人槽75W以下』

メーカー名	機種名	処理水質値 (mg/L)			人槽 (人)	消費電力 (W)	総容量 (m <sup>3</sup> )
		BOD	T-N	T-P			
アムズ(株)	CXN2	20	20	-	5	39	1.804
					7	58	2.492
					10	64/78	3.656
	AXZ	20	20	-	5	35	1.406
					7	48	1.955
					10	92	3.219
イビデン住設	IBG-Z	20	20	-	5	35	1.406
					7	48	1.955
(株)クボタ	KJ	20	20	-	5	35	2.315
					7	48	3.219
	KZ	20	20	-	5	35	1.406
					7	48	1.955
	KZ II	20	20	-	5	35	1.406
					7	48	1.955
10	75	3.219					
積水ホームテクノ(株)	SGCX II	15	20	-	5	46	1.462
					7	66	2.066
	SGCN	20	20	-	10	58	4.293
大栄産業(株)	FCE	20	20	-	5	28	1.724
					7	35	2.378
					10	51	3.233
(株)ダイキアクシス	XE	20	20	-	5	28	1.724
					7	35	2.378
					10	51	3.233
	DSJ	15	20	-	5	35	3.067
					7	51	4.146
(株)西原ネオ	CNZ	20	20	-	5	35	1.406
					7	51	1.955
(株)ハウステック	KTG-S	15	20	-	5	39	1.462
					7	55	2.066
	KGRN	20	20	-	5	39	2.112
					7	39	2.870
					10	58	4.293
					5	39	1.513
フジクリーン工業(株)	CA	20	20	-	7	55	2.117
					10	75	3.029

阿見町 環境配慮型浄化槽 適合機種・仕様等一覧表(窒素除去型:BOD10mg/L以下)

『消費電力基準② 5人槽53W以下、7人槽75W以下、10人槽102W以下』

メーカー名	機種名	処理水質値 (mg/L)			人槽 (人)	消費電力 (W)	総容量 (m <sup>3</sup> )
		BOD	T-N	T-P			
アムズ(株)	CXF	10	10	-	5	48~51	2.871
					7	74	4.136
					10	96	5.982
(株)クボタ	KXF	10	10	-	5	51	2.871
					7	64/70	4.136
					10	99	5.982
大栄産業(株)	FDR	10	10	-	5	35	2.346
					7	51	3.189
					10	95	4.842
(株)ダイキアクシス	XC	10	10	-	5	35	2.346
					7	51	3.189
					10	95/100	4.842
(株)西原ネオ	MCB2α	10	10	-	5	39	3.261
					7	58	4.122
					10	79	6.116
ニッコー(株)	浄化王NEXT	10	20	-	5	49	1.597
					7	73	2.243
					10	101	4.226
	浄化王	10	20	-	5	39	2.105
					7	58	2.944
					10	101	4.226
	浄化王x	10	10	-	5	46	2.944
					7	66	4.226
					10	101	6.158
(株)ハウステック	KBR1	10	10	-	5	32/39	2.870
					7	51/58	4.293
					10	78	5.695
フジクリーン工業(株)	CEN	10	10	-	5	33	2.834
					7	49	4.047
					10	69	5.672
	CENeco	10	10	-	5	24	2.834
					7	35	4.047
					10	49	5.672

阿見町 環境配慮型浄化槽 適合機種・仕様等一覧表(窒素及び磷除去型)

『消費電力基準③ 5人槽83W以下、7人槽90W以下、10人槽157W以下』

メーカー名	機種名	処理水質値 (mg/L)			人槽 (人)	消費電力 (W)	総容量 (m <sup>3</sup> )
		BOD	T-N	T-P			
フジクリーン工業(株)	CRX II	10	10	1	5	49	2.834
					7	66	4.047
					10	91	5.672
大栄産業(株)	FDP	10	10	1	5	41	2.346
					7	57	3.189
					10	101	4.842
(株)ダイキアックス	XF	10	10	1	5	41	2.346
					7	57	3.189
					10	101	4.842