

阿見町 環境配慮型浄化槽 適合機種・仕様等一覧表

(一社)浄化槽システム協会で作成した一覧表から、阿見町基準の対象外機種を除いたものです。

阿見町生活環境課

令和8年4月現在

阿見町 環境配慮型浄化槽 適合機種・仕様等一覧表(窒素除去型:BOD20mg/L以下)

『消費電力基準① 5人槽39W以下、7人槽55W以下、10人槽75W以下』

メーカー名	機種名	処理水質値 (mg/L)			人槽 (人)	消費電力 (W)
		BOD	T-N	T-P		
アムズ(株)	CXN2	20	20	-	5	32/39
					7	48
					10	75
	AXZ II	20	20	-	5	35
					7	48
					10	75
(株)いえ・VISION	IBZ	20	20	-	5	35
					7	48
					10	75
(株)クボタ	KJ	20	20	-	5	35
					7	48
					10	75
	KZ II	20	20	-	5	35
					7	48
					10	75
積水ホームテクノ(株)	SGCN	20	20	-	5	39
					7	39
					10	58
	SGJ	20	20	-	5A	27
					5B	27
					7A	42
7B	42	-	-	5	28	
				7	35	
				10	51	
大栄産業(株)	FCH	20	20	-	5	28
					7	35
					10	51
(株)ダイキアクシス	XH	20	20	-	5	28
					7	35
					10	51
中衛工業(株)	CHUEI OM III	20	20	-	5	35
					7	48
					10	75
東洋プラント(株)	TPZ II	20	20	-	5	35
					7	48
					10	75
(株)西原ネオ	CNZ II	20	20	-	5	35
					7	48
					10	75
ニッコー(株)	水創り王	20	20	-	5	26
					7	35
					10	48
(株)ハウステック	KGRN	20	20	-	5	39
					7	39
					10	58
	KRS	20	20	-	5A	27
					5B	27
					7A	42
7B	42	-	-	5	39	
				7	55	
				10	75	
フジクリーン(株)	CA	20	20	-	5	23
					7	34
	CB	20	20	-	5	23
					7	34
10	63	-	-	-		

阿見町 環境配慮型浄化槽 適合機種・仕様等一覧表(窒素除去型: BOD10mg/L以下)

『消費電力基準② 5人槽53W以下、7人槽75W以下、10人槽102W以下』

メーカー名	機種名	処理水質値			人槽 (人)	消費電力 (W)
		BOD	T-N	T-P		
ニッコー(株)	浄化王NEXT	10	20	-	5	49
					7	73
					10	101
	浄化王	10	20	-	5	39
					7	58

阿見町 環境配慮型浄化槽 適合機種・仕様等一覧表(高度窒素除去型: T-N10mg/L以下)

『消費電力基準① 5人槽39W以下、7人槽55W以下、10人槽75W以下』

『消費電力基準② 5人槽53W以下、7人槽75W以下、10人槽102W以下』

メーカー名	機種名	処理水質値			人槽 (人)	消費電力 (W)
		BOD	T-N	T-P		
アムズ(株)	CXF	10	10	-	5	48
					7	74
					10	96
(株)クボタ	KXF	10	10	-	5	48
					7	64/70
					10	96
大栄産業(株)	FDR	10	10	-	5	35
					7	51
					10	100
(株)ダイキアクシス	XC	10	10	-	5	35
					7	51
					10	100
(株)西原ネオ	MCB2 α	10	10	-	5	39
					7	58
					10	79
ニッコー(株)	浄化王x	10	10	-	5	46
					7	66
					10	101
(株)ハウステック	KBR1	10	10	-	5	39
					7	57
					10	78
フジクリーン(株)	CEN	10	10	-	5	33
					7	49
					10	69
	CENeco	10	10	-	5	24(33)
					7	35(49)
					10	49(69)
	CEND	10	10	-	5	33
CNEDeco	10	10	-	5	24	

阿見町 環境配慮型浄化槽 適合機種・仕様等一覧表(窒素及び磷除去型)

『消費電力基準③ 5人槽83W以下、7人槽90W以下、10人槽157W以下』

メーカー名	機種名	処理水質値			人槽 (人)	消費電力 (W)
		BOD	T-N	T-P		
フジクリーン(株)	CRX II	10	10	1	5	49
					7	66
					10	91
大栄産業(株)	FDP	10	10	1	5	41
					7	57
					10	101
(株)ダイキアクシス	XF	10	10	1	5	41
					7	57
					10	101