

阿見町水道事業 令和8年度 水質検査結果一覧（追原配水場）

[illegible]

阿見町水道事業 令和8年度 水質検査結果一覧 (追原配水場末端 若宮団地)

		試料名	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	最大値	最小値	平均値
		調査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
一般細菌	個/mL	水質基準値	100個/mL以下	0	0	0	0										
大腸菌			検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出										
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.003mg/L以下	－	<0.0003	－	－										
水銀及びその化合物	mg/L		0.0005mg/L以下	－	<0.00005	－	－										
セレン及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－										
鉛及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－										
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－										
六価クロム化合物	mg/L		0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－										
亜硝酸態窒素	mg/L		0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		10mg/L以下	－	<0.1	－	－										
フッ素及びその化合物	mg/L		0.8mg/L以下	－	0.10	－	－										
ホウ素及びその化合物	mg/L		1.0mg/L以下	－	<0.1	－	－										
四塩化炭素	mg/L		0.002mg/L以下	－	<0.0002	－	－										
1,4-ジオキサン	mg/L		0.05mg/L以下	－	<0.005	－	－										
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－										
ジクロロメタン	mg/L		0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－										
テトラクロロエチレン	mg/L		0.01mg/L以下	－	<0.0005	－	－										
トリクロロエチレン	mg/L		0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－										
ヘルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS)及びヘルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L		0.000050以下	－	<0.000005	－	－										
ベンゼン	mg/L		0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－										
塩素酸	mg/L		0.6mg/L以下	－	<0.06	－	－										
クロロ酢酸	mg/L		0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－										
クロロホルム	mg/L		0.06mg/L以下	－	0.014	－	－										
ジクロロ酢酸	mg/L		0.03mg/L以下	－	<0.003	－	－										
ジブromocyclohexane	mg/L		0.1mg/L以下	－	0.003	－	－										
臭素酸	mg/L		0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－										
総トリハロメタン	mg/L		0.1mg/L以下	－	0.023	－	－										
トリクロロ酢酸	mg/L		0.03mg/L以下	－	0.006	－	－										
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.03mg/L以下	－	0.006	－	－										
ブロモホルム	mg/L		0.09mg/L以下	－	<0.001	－	－										
ホルムアルデhid	mg/L		0.08mg/L以下	－	<0.008	－	－										
亜鉛及びその化合物	mg/L		1.0mg/L以下	－	<0.1	－	－										
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.2mg/L以下	－	<0.02	－	－										
鉄及びその化合物	mg/L		0.3mg/L以下	－	<0.03	－	－										
銅及びその化合物	mg/L		1.0mg/L以下	－	<0.1	－	－										
ナトリウム及びその化合物	mg/L		200mg/L以下	－	16.5	－	－										
マンガン及びその化合物	mg/L		0.05mg/L以下	－	<0.005	－	－										
塩化物イオン	mg/L		200mg/L以下	6	7	7	6										
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		300mg/L以下	－	56	－	－										
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	－	148	－	－											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	－	<0.02	－	－											
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	－	<0.005	－	－											
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	－	<0.0005	－	－											
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.5	0.5	0.4	0.5											
pH値		5.8～8.6															
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
色度	度	5度以下	<0.5	0.5	<0.5	<0.5											
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
アンモニア態窒素	mg/L	－	－	－	－	－											

阿見町水道事業 令和8年度 水質検査結果一覧（福田浄水場）

[illegible]

阿見町水道事業 令和8年度 水質検査結果一覧（上郷配水場）

		試料名	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	最大値	最小値	平均値
		調査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
一般細菌	個/mL	水質基準値	100個/mL以下	0	0	0	0										
大腸菌			検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出										
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.003mg/L以下	－	<0.0003	－	－										
水銀及びその化合物	mg/L		0.0005mg/L以下	－	<0.00005	－	－										
セレン及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－										
鉛及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－										
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－										
六価クロム化合物	mg/L		0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－										
亜硝酸態窒素	mg/L		0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		10mg/L以下	－	0.2	－	－										
フッ素及びその化合物	mg/L		0.8mg/L以下	－	0.12	－	－										
ホウ素及びその化合物	mg/L		1.0mg/L以下	－	<0.1	－	－										
四塩化炭素	mg/L		0.002mg/L以下	－	<0.0002	－	－										
1,4－ジオキサン	mg/L		0.05mg/L以下	－	<0.005	－	－										
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－										
ジクロロメタン	mg/L		0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－										
テトラクロロエチレン	mg/L		0.01mg/L以下	－	<0.0005	－	－										
トリクロロエチレン	mg/L		0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－										
ヘルフルオロオクタンルホン酸(PFOS) 及びヘルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L		0.000050以下	－	<0.000005	－	－										
ベンゼン	mg/L		0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－										
塩素酸	mg/L		0.6mg/L以下	－	0.10	－	－										
クロロ酢酸	mg/L		0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－										
クロロホルム	mg/L		0.06mg/L以下	－	0.006	－	－										
ジクロロ酢酸	mg/L		0.03mg/L以下	－	<0.003	－	－										
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.1mg/L以下	－	0.009	－	－										
臭素酸	mg/L		0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－										
総トリハロメタン	mg/L		0.1mg/L以下	－	0.028	－	－										
トリクロロ酢酸	mg/L		0.03mg/L以下	－	<0.003	－	－										
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.03mg/L以下	－	0.007	－	－										
ブロモホルム	mg/L		0.09mg/L以下	－	0.006	－	－										
ホルムアルデヒド	mg/L		0.08mg/L以下	－	<0.008	－	－										
亜鉛及びその化合物	mg/L		1.0mg/L以下	－	<0.1	－	－										
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.2mg/L以下	－	0.05	－	－										
鉄及びその化合物	mg/L		0.3mg/L以下	－	<0.03	－	－										
銅及びその化合物	mg/L		1.0mg/L以下	－	<0.1	－	－										
ナトリウム及びその化合物	mg/L		200mg/L以下	－	35.7	－	－										
マンガン及びその化合物	mg/L		0.05mg/L以下	－	<0.005	－	－										
塩化物イオン	mg/L		200mg/L以下	52	50	51	48										
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		300mg/L以下	－	87	－	－										
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	－	203	－	－											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	－	<0.02	－	－											
ジオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	－	0.000001	<0.000001	<0.000001											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	－	<0.005	－	－											
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	－	<0.0005	－	－											
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	1.5	1.4	1.5	1.6											
pH値		5.8～8.6	7.4	7.4	7.4	7.3											
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.5											
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1											
アンモニア態窒素	mg/L	－	－	－	－	－											

阿見町水道事業 令和8年度 水質検査結果一覧(原水)

試 料 名		地下水	地下水
採 水 場 所 名		追原1号取水井	追原2号取水井
調 査 月 日 (当 日)		2026/7/6	2026/7/6
採 取 時 刻		13:55	13:35
水 温 (°C)		18.0	17.5
気 温 (°C)		23.3	24.2
天 候		曇り	曇り
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0
大腸菌		検出されないこと	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	<0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000050mg/L以下	<0.000005
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	20.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	47
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	172
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.6
pH値		5.8～8.6	8.5
臭気		異常でないこと	異常なし
色度	度	5度以下	2.5
濁度	度	2度以下	<0.1
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	-	0
大腸菌	MPN/100mL	-	0

水質基準値

阿見町水道事業 令和8年度 水質検査結果一覧(原水)

試 料 名		地下水
採 水 場 所 名		福田2号取水井
調 査 月 日 (当 日)		2026/7/6
採 取 時 刻		15:15
水 温 (°C)		18.5
気 温 (°C)		23.3
天 候		曇り
一般細菌	個/mL	100個/mL以下
大腸菌		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000050mg/L以下
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下
pH値		5.8～8.6
臭気		異常でないこと
色度	度	5度以下
濁度	度	2度以下
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	-
大腸菌	MPN/100mL	-

水
質
基
準
値

阿見町水道事業 令和8年度 水質検査結果一覧(原水)

	試料名	地下水	地下水	地下水	地下水
	採水場所名	追原1号取水井	追原1号取水井	追原1号取水井	追原1号取水井
	調査月日(当日)	2026/4/6	2026/7/6		
	採取時刻	13:47	13:55		
	水温(℃)	17.8	18.0		
	気温(℃)	22.8	23.3		
	天候	晴れ	曇り		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0		
大腸菌	MPN/100mL	0	0		

	試料名	地下水	地下水	地下水	地下水
	採水場所名	追原2号取水井	追原2号取水井	追原2号取水井	追原2号取水井
	調査月日(当日)	2026/4/6	2026/7/6		
	採取時刻	13:34	13:35		
	水温(℃)	17.2	17.5		
	気温(℃)	21.0	24.2		
	天候	晴れ	曇り		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0		
大腸菌	MPN/100mL	0	0		

	試料名	地下水	地下水	地下水	地下水
	採水場所名	福田2号取水井	福田2号取水井	福田2号取水井	福田2号取水井
	調査月日(当日)	2026/4/6	2026/7/6		
	採取時刻	14:30	15:15		
	水温(℃)	17.0	18.5		
	気温(℃)	20.0	23.3		
	天候	曇り	曇り		
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0		
大腸菌	MPN/100mL	0	0		